



| PŘEHLED HLAVNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| POZICE | APARÁT | SPECIFIKACE | POZN. |
| H01 | SKLADOVACÍ NÁDRŽ | V= 31 M3; LEŽATÁ, VÁLCOVÁ, DVOUPLÁŠŤOVÁ (PLASTOVÝ VAK), PODZEMNÍ D= CCA 2500 MM; L= CCA 7000 MM | STÁVAJÍCÍ; MEDIUM NM |
| H02 | SKLADOVACÍ NÁDRŽ | V= 33 M3; LEŽATÁ, VÁLCOVÁ, DVOUPLÁŠŤOVÁ (PLASTOVÝ VAK), PODZEMNÍ D= CCA 2500 MM; L= CCA 7000 MM | STÁVAJÍCÍ; MEDIUM NM ADIT (PŮVODNÍ MEDIUM BA ADIT) – ZAMĚNA MEDIA |
| H03 | SKLADOVACÍ NÁDRŽ | V= 31 M3; LEŽATÁ, VÁLCOVÁ, DVOUPLÁŠŤOVÁ (PLASTOVÝ VAK), PODZEMNÍ D= CCA 2500 MM; L= CCA 7000 MM | STÁVAJÍCÍ; MEDIUM BA 95 |
| H04 | SKLADOVACÍ NÁDRŽ; DĚLENÁ | V= 25+8+33 M3; LEŽATÁ, VÁLCOVÁ, JEDNOPLÁŠŤOVÁ, PODZEMNÍ; DĚLENÁ NA 8+25 M3; ČÁST 25 M3 MIMO PROVOZ D= CCA 2500 MM; L= CCA 7000 MM | STÁVAJÍCÍ; MEDIUM ČKAP (V PROVOZOVANÉ ČÁSTI 8 M3) |
| VS 01 | VÝDEJNÍ STOJAN, SACÍ SYSTEM | JEDNOSTRANNÝ, TŘÍPRODUKTOVÝ, S VÝĚVOU REKUPERAČE; nořové produkty s možností zrychleného výdeje (volba tlačítkem na stojanu) | TATSUNO – BENČ TYP BMP4033 OW L HH VR1 |
| VS 02 | VÝDEJNÍ STOJAN, SACÍ SYSTEM | OBOUSTRANNÝ, TŘÍPRODUKTOVÝ, S VÝĚVOU REKUPERAČE; nořové produkty s možností zrychleného výdeje (volba tlačítkem na stojanu) | TATSUNO – BENČ TYP BMP4036 OW D HH VR1 |
| K 01 | KONTEJNER PRO VÝDEJ AD BLUE | KOMPAKTNÍ SESTAVA SKLADOVÁNÍ A MĚŘENÉHO VÝDEJE AD BLUE; NÁDRŽ CCA 2,9 M3, VÝDEJ CCA 37L/MIN. | STÁVAJÍCÍ – K OPĚTNÉ INSTALACI |

* MEZIPLÁŠŤ NÁDRŽE: NA NÁDRŽI PONECHAT OBA NÁVARKY, VČ. INDIKAČNÍ JIMKY PŘÍTOMNOSTI KAPALINY. NA ODVĚTRACÍ TRUBKU DN 50 NAVARIT NÁVAREK VSTUPU ODPUKU Z ASF – STÁJÍCÍ POUŽIT JAKO VZOR. NOVÉ NÁPOJENÍ – DEMONTÁŽ I MONTÁŽ – (STÁVAJÍCÍHO) ASF OBJEDNAT U ETK JABLONEC (VČ. POTŘEBNÉHO MATERIÁLU – HADIČKY, TRUBIČKY....)

** KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ HLADINY: DEMONTÁŽ I OPĚTOVNOU MONTÁŽ ZAJISTIT U DODAVATELE MoR (MONTI) MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVU NA NÁDRŽI (MEZIKUS/KRK) PONECHAT PO KONTROLE/REVIZI

*** MEZIPLÁŠŤE POTRUBÍ: DEMONTÁŽ I OPĚTOVNOU MONTÁŽ SENZORŮ ZAJISTIT U DODAVATELE MoR (MONTI). DRŽÁKY SBĚRNÝCH JIMEK REVIDOVAT/ PONECHAT; PŘÍPADNĚ UŽIT JAKO VZOR PRO VÝROBU NOVÝCH

CHRÁNIČKY PRO PROFESI ELEKTRO A PRO INDIKACE ASF
(OCELOVÁ TR. JEDNOPLÁŠŤOVÁ; S IZOLACI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI "BRÁLEN" NEBO PODOBNOU)

ZNACENÍ POTRUBNÍCH VĚTVÍ:

102-NM ADIT-50/80
DN TRUBKY (ZDE DVOUPLÁŠŤI)
MEDIUM
POŘAD ČÍSLO VĚTVÉ

ČÍSLOVÁNÍ NÁDRŽÍ – PONECHÁNO DLE ZVYKLOSTI PROVOZU (PŘEVZATO Z LITROVACÍCH TABULEK)

POZN.: VEŠKERÉ SPÁDY TECHNOLOGICKÝCH PORUBÍ – T.J. PRODUKTY I ODVĚTRÁNÍ MUSÍ BÝT VEDENY DO NÁDRŽÍ!!!!

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

| | | | |
|---|------------|----------------------------|------------------------|
| Revize/Rev. | Datum/Date | Předmět revize/Description | Vypracoval/Designed by |
| Investor/Client Objednatel/Customer Název akce/Project Zak. číslo/Project No. Stupeň PD/PD Stage Místo stavby/Location | | | |
| Vypracoval/Designed by Kontroloval/Checked by Schválil/Approved by HIP/Manager | | | |
| Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Největší 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz | | | |
| Část/Section Podčást/Subsection SO/PS_CO/PU Profesní díl/Prof. part Profesní část/Prof. section | | | |
| Název/Title Měřítko Scale Formát Size Číslo kópie Copy No. Archivní číslo/Archive No. Číslo revize Revision No. | | | |

Dispozice - POTRUBNÍ PLÁN

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|
| Měřítko Scale 1:50 | Formát Size A4 | Číslo kópie Copy No. | Archivní číslo/Archive No. 22105-2-DPS-D-D2-PS01-01-303 | Číslo revize Revision No. 0 |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Není možné jej kopírovat, šířit, reprodukovat, předávat třetím osobám, aniž by bylo písemně souhlasem společnosti PIK s.r.o. Tento dokument is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company's commission agent.