

LEGENDA:

NOVÝ STROJENÝ ZEMLIČ V ZEMI – HLUBKA cca 1m – PÁSEK FeZn 30x4 mm

NOVÝ ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ V ZÁKLADU – PÁSEK FeZn 30x4 mm

ZEMNÍČJ PÁSEK NA POVRCHU ZÁKLADU DRÁT FeZn 10mm

VYVEDENÍ ZAKLAD. ZEMNIČE NA POVRCH DRÁT FeZn d=8mm
PŘIPOJIT K OK NOVÉHO SLOUPU – VIZ VÝKRES UZEMNĚNÍ – DETAILY

VYVEDENÍ STROJENÉHO ZEMNIČE ZE ZEMĚ NA POVRCH DRÁT FeZn d=10mm
PŘIPOJIT K OK NOVÉHO SLOUPU – VIZ VÝKRES UZEMNĚNÍ – DETAILY

VODIVÝ SPOJ – ZEMNÍČÍ SVORKA (V ZEMI ZDVOJENÁ) NEBO SVAR


UZEMNĚNÍ:

DO NOVÝCH ZÁKLADŮ OCELOVÝCH SLOUPŮ KABEL. MOSTU BUDE INSTALOVÁN ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ. VÝVODY ZÁKLADOVÉHO ZEMNIČE NA POVRCH BUDOU NA POVRCHU ZÁKLADU VŽDY SPOJENÝ S VÝVODY STROJENÉHO ZEMNIČE

ZÁKLADOVÝ UEMNIČ BUDE POSPOJOVÁN S ARMOVÁNÍM ZÁKLADU

PŘECHODY ZE ZEMĚ I Z BETONU NA POVRCH MUSÍ BÝT CHRÁNĚNÝ PROTI KOROZI.

SPOJE PROVĚST SVAREM NEBO ZEMNÍCÍMI SVORKAMI, V ZEMI ZDVOUJENÝMI.

2											
1											
0	01/2025	Ing. FASULIS	Ing. HROMADKA	Ing. JEDLIČKA	DVZ – DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE						
Rev.	Datum:	Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:	Popsí:						
Název:	DOPLNĚNÍ UZEMNĚNÍ SO223 – KABELOVÝ MOST					Stupeň: DVZ	=				
Projekt:	SKLAD ŠLAPANOV – OBNOVA ROZVODNY 222 a 223							Vydání:			
Provozní soubor:						Číslo zakázky:	PRJ2410148				
Část:	E – ELEKTRO					Velikost/Měřítko:	1:75				
Zakazník:	ČEPRO a.s. PRAHA		Dodavatel:				Počet stran:		1x A3	Strana:	
			VAE CONTROLS, s. r. o. nám. J. Gagarina 233/1 710 00 Ostrova		Číslo výkresu:		V2410148E035		Rev.	0	