



Pozn. – podle druhu provozu a vnějších vlivů je činitel prostředí v prostorách skladu s instalovanou EPS stanoven podle ČSN v "Protokolech o určení vnějších vlivů", jež jsou uloženy u investora ČEPRO, a.s. Praha

Pozn. – část zařízení EPS v areálu skladu bude instalována v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (BE3N2) a tudíž je třeba při montážních pracích dodržovat normy a nařízení vztahující se pro práce v těchto prostředích

Pozn. – kabelové rozvody EPS s požární funkcí budou mezi objekty uloženy v chráničkách z plastické hmoty umístěných v energo kanále a v zemi

Pozn. – při instalaci systému EPS budou dodrženy normy a vyhlášky o kladení slaboproudých rozvodů, zejména funkčnost tras, odstup od silových rozvodů a barevné značení vodičů

LEGENDA

sdělovací stíněný kabel funkční při požáru PraFlaGuard 4x2x0,8mm

XXX.XXX/X-XX

číslo ústředny

číslo modulu (karty)

číslo pozice na modulu (kartě)

číslo vstupu nebo výstupu

vstup (G) nebo výstup (K)

pořadí prvku ve skupině

číslo skupiny

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 + Z1 A Z2:
PRO ÚSTŘEDNÝ EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO PŘÍDAVNÉ ZDROJE EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO OSTATNÍ PRVKY EPS – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN–S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ EPS: 12V, 24V DC

1	20.12.2024	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	P. MÁČA	P. MÁČA	K. SVOBODA
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTOLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

AKCE		OBNOVA ROZVODNY 222 A 223 VE SKLADU ŠLAPANOV		PATROL	
ČÁST		ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)		ZAKÁZKA 12526149P	
VÝKRES		SITUACE ROZMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ + LEGENDA		ČÍSLO VÝKRESU	
INVESTOR		ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE		VÝTISK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		K. SVOBODA		04	
PROJEKTANT		P. MÁČA		REVIZE	
KRESLIL		P. MÁČA		R0	
		MĚŘÍTKO 1:1000			
		FORMÁT 2A4			
		STUPEŇ DPS			