

Poznámka:
Patky pro podpěrné izolátory P4.2 a P6.2 budou postaveny v ose patek podpěrných izolátorů na straně ČEZ Distribuce! Propoj mezi nimi bude tvořen trubkovým vodičem.
Ostatní zařízení na straně ČEPRO budou postaveny v ose s transformátory T101 a T102.

- Obrysy patek, trafostání, skruží, nová branka

Zlom asfaltové komunikace

Hluboký výkop v rámci tohoto SO522

Mobilní oplocení



Asfaltová komunikace

Zatrávňovací dlažba

Obednění trafostání

Hluboký výkop v rámci SO353

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN Č. OBJ.: 4500095199	
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE		
STATUS/STUPEŇ	DPS		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00		
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopcny@jetpro.cz, tel.:777 965 929		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030		
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	DATUM: 06-2024	
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-522.1-09	
KONTRLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ		
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:	
SO/PS	SO 522.1 - VENKOVNÍ ROZVODNA 110 kV	MĚŘÍTKO:	
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: A3	
DRUH DOKUMENTU	DISPOZICE	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	DISPOZICE VENKOVNÍ ROZVODNY 110 kV	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	