

AUTORIZACE:

DODÁVKA PRO 1 KS ZEMNÍ JÍMKY				
OZN.	POPIS		ROZMĚRY (mm)	VÝMĚRA
(A)	BETONOVÁ TVÁRNICE		140 x 290 x 100	4 ks
(B)	SKRUŽ BETONOVÁ TBS-Q.2 600/500/100 (39087)	265kg	Ø 600, H=500	1 ks
(C)	DESKA ZÁKRYTOVÁ (POKLOP) 750x75 (38943)	55kg	Ø 750, H=75	1 ks




ROSTLÝ TERÉN



PROSTÝ BETON MONOLITICKÝ
PODKLADNÍ C8/10



HUTNĚNÝ ZÁSYB ZEMINOU
NA 0,2MPa



PREFABRIKÁTY

— ZEMNÍ JÍMKA

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	Č. OBJ.: 4500095199
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.: 777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	DATUM: 06-2024
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	ČÍSLO VÝK/DOK:
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	D-2-353-08
KONTRLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 353 - ZEMNÍ PRÁCE PRO UZEMNĚNÍ	MĚŘÍTKO:
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	ŘEZ ZEMNÍ JÍMKA	ARCHIVNÍ ČÍSLO:

Soubor: D-2-353-08 ŘEZ ZEMNÍ JÍMKA.DWG