

SPENCOR Specialized energetic company, s.r.o. Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno		D-2-30.1-00 SEZNAM PŘÍLOH		DPS
Stavba: Rekonstrukce rozvodny 110 kV, sklad Šlapanov		Vypracoval:		Ing. Tomáš Ryšavý
PS-SO: PS 30.1 – Řídicí systém, ochrany – 110 kV		Číslo zakázky:		4500095199
		Číslo stavby:		019/22/OCN
Příloha	Název	Poznámka		
D-2-30.1-00	Seznam příloh			
D-2-30.1-01	Technická zpráva			
D-2-30.1-02	Blokové schéma ŘS			
D-2-30.1-03	Demontáž rozváděčů			
D-2-30.1-04	Půdorys nových rozváděčů			
D-2-30.1-05	Ovládací skříň rT101 (rT102)			
D-2-30.1-06	Propoje napájecích napětí v dozorně			
D-2-30.1-07	Schéma ochran a regulace transformátorů AWE			
D-2-30.1-08.1	Montážní schéma skříně ochran AWE04			
D-2-30.1-08.2	Montážní schéma skříně ochran AWE06			
D-2-30.1-09	Pohledy na skříně ochran AWE			
D-2-30.1-10	Schéma řídicího systému AXE01			
D-2-30.1-11	Montážní schéma datových propojů AXE01			
D-2-30.1-12	Pohled na skříň AXE01			
D-2-30.1-13	Zapojovací schéma odpojovače			
D-2-30.1-14	Zapojovací schéma vypínače			
D-2-30.1-15	Zapojení skříní ASP			
D-2-30.1-16	Skříně obchodního měření USM			
D-2-30.1-17	Technické specifikace			
D-2-30.1-18	TOS ochran AWE			
D-2-30.1-19	TOS skříní ochran AWE			
D-2-30.1-20	TOS zařízení řídicího systému AXE01			
D-2-30.1-21	TOS skříně řídicího systému AXE01			
D-2-30.1-22	TOS přechodového rozváděče ASP			