

POZNÁMKA:  
SPOJE:  
- VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE POZINKOVANÝ  
- STUPEŇ KVALITY SVÁRŮ "C" DLE ČSN EN ISO 5817  
- NEOZNAČENÉ KOUTOVÉ SVÁRY a=5 mm  
- KOTEVNÍ ŠROUBY V ZÁKLADOVÝCH PATKÁCH PATKÁCH NEJSOU SOUČÁSTÍ POK



POVRCHOVÁ ÚPRAVA:  
- ŽÁROVĚ ZINKOVAT DLE ČSN ISO 1461

OSTATNÍ:  
- NEPŘEDEPSANÉ MEZNÍ ÚCHYLKY A GEOMETRICKÉ TOLERANCE DLE ČSN EN ISO 13920-B

UPOZORNĚNÍ:  
- JAKÁKOLIV ZMĚNA PROJEKTU MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNA A ODSOUHLASENA S PROJEKTANTEM NEBO STATIKEM  
- NEUVEDENÉ POŽADAVKY NA VÝROBU A KONTROLU SE ŘÍDÍ USTANOVENÍM V ČSN EN 1090-2

KUSOVNÍK - KONSTRUKCE PODPĚRNÉHO IZOLÁTORU [170 kg]			
POZICE	KS	ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS
1	2	P150x20-500	Materiál: 11373.0
2	1	P360x10-360	Materiál: 11373.0
3	2	U140-3041	Materiál: 11373.0
4	16	P70x5-200	Materiál: 11373.0
5	2	P40x5-70	Zemní bod ; Materiál: 11373.0
6	6	P70x10-70	Materiál: 11373.0

SPOJOVACÍ MATERIÁL		
TYP ŠROUBOVÉHO SPOJE	KS	POPIS
M16x45	4	SESTAVA ŠROUBOVÉHO SPOJE: ŠROUB, MATICE, 2x PODLOŽKA, 1x PRUŽNÁ PODLOŽKA

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN Č. OBJ.: 4500095199
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JÍŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopeчны@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	DATUM: 06-2024
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-522.1-03
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ RYŠAVÝ	
KONTRLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 522.1 - VENKOVNÍ ROZVODNA 110 kV	MĚŘÍTKO: 1:15
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: A3
DRUH DOKUMENTU	KONSTRUKČNÍ VÝKRES	LIST/CELKEM:
NÁZEV DOKUMENTU	KONSTRUKCE PODPĚRNÉHO IZOLÁTORU Px.2	ARCHIVNÍ ČÍSLO: