

1100

2120

200

1100

min. 100

Červená výstražná fólie

Obetonování HDPE chrániček 15 cm

HDPE chráničky DN160

Pískové lože 10 cm

Zhutněná zemina 10 cm

Dvojitý FeZn 30x4 mm zemní pásek - viz. SO353

min. 100

1900

1100

200

Červená výstražná fólie

Obetonování HDPE chrániček 15 cm

HDPE chráničky DN160

Pískové lože 10 cm

Zhutněná zemina 10 cm

Dvojitý Fe/Zn 30x4 mm zemní pás - viz. SO353

1100

1680

200

1100

min. 100

Červená výstražná fólie

Obetonování HDPE chrániček 15 cm

HDPE chráničky DN160

Pískové lože 10 cm

Zhutněná zemina 10 cm

Dvojitý FeZn 30x4 mm zemní pásek - viz. SO353

1100

1460

200

1100

min. 100

Červená výstražná fólie

Obetonovaný HDPE chrániček 15 cm



HDPE chráničky DN160

Pískové lože 10 cm

Zhutněná zemina 10 cm

Dvojitý FeZn 30x4 mm zemní pás - viz. SO353

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ROZVODNY 110 kV, SKLAD ŠLAPANOV	Č. STAVBY: 019/22/OCN Č. OBJ.: 4500095199
STAVEBNÍK	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	
STATUS/STUPEŇ	DPS	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, s.r.o. JIŽNÍ NÁM.32/15, BRNO, 619 00	 SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, S.R.O.
KONTAKTNÍ OSOBA	ING. DAVID KOPEČNÝ, kopecny@jetpro.cz, tel.:777 965 929	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	E4-A1030	
ZOD. PROJEKTANT	ING. DAVID KOPEČNÝ	
VYPRACOVAL	DANIEL KNOTEK	
KONTROLOVAL	ING. DAVID KOPEČNÝ	DATUM: 06-2024 ČÍSLO VÝK/DOK: D-2-527-03
MÍSTO STAVBY	ČEPRO - SKLAD ŠLAPANOV, KATR. Č. [695785], PARC. Č. 300/5	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 527 - KABELOVÉ KANÁLY A KABELOVODY	MĚŘÍTKO: 1:20
MAJETKOVÁ TŘÍDA		FORMÁT: 3x44
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍM KABELOVODU	ARCHIVNÍ ČÍSLO:

Soubor: D-2-527-03 PŘÍČNÉ REZY ULOŽENÍM KABELOVODU.DWG