



TEXT POPISNÝCH ŠTÍTKU

1. ZAVŘENO	(HL1)
2. OTEVŘENO	(HL2)
3. ZAVŘÍT	(SB3)
4. STOP	(SB1)
5. OTEVŘÍT	(SB2)
6. RUČ-O-AUT	(SA1)
7. MS-SExyz	štítek

OZNAČENÍ OVL. SKŘINE

MS-2653

MS-2654

NEVÝBUŠNÁ OVLÁDACÍ SKŘIŇ MS-xxxx

TYP : X26SA0

KRYTÍ : EEx de IIC T6, IP65

PŘÍVOD : CYKY 12Cx1.5

VÝROBCE : MANAG typ GHG 44

Napájecí soustava:

1 NPE, 50 Hz, 230V/TN-S

Ochrana před ND neživých dle ČSN 332000-4-41 ed.2:

- automatickým odpojením od zdroje
- doplňujícím pospojováním

Ochrana před ND živých dle ČSN 332000-4-41:

- ochrana izolací živých částí
- ochrana kryty nebo přepážkami

NAVRHL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jaromír Hašl
ing. Jaromír Hašl	ing. Jaromír Hašl	
INVESTOR:	ČEPRO a.s. PRAHA-OS Šlapanov	
NAZEV STAVBY:	Instalace 2 ks servopohonů na potrubí BA91, BA95 obj 226 a integrace do ASŘ, č. inv. zakázky 390084	
Elektroinstalace		
NAZEV VÝKRESU	OVLÁDACÍ SKŘIŇ MS-xx	01-13-06-226-GE-003

Ing. Jaromír Hašl
PROJEKCE ELEKTRO
LPOVÁ 71, 761 14
IČO: 42773750
FORMÁT A4
DATUM 11/2013
MĚŘITKO ---
STUPĚŇ DPS