

Protokol o stanovení vnějších vlivů je použit stávající č. 1072/DPD ze dne 23.12.2010, vypracovaný společností PIK v prostoru strojovny pásma s nebezpečím výbuchu zóna1, zóna 2

certifikáty od přístojů do prostředí Ex budou součátí předávací dokumentace montážní firmy

Napěťová soustava:
3 NPE, 50 Hz, 400V/TN-S

Ochrana před ND neživých dle ČSN 332000-4-41 ed.2:
- samočinným odpojením od zdroje
- doplňujícím pospojováním

Ochrana před ND živých dle ČSN 332000-4-41 ed.2:
- ochrana izolací živých částí
- ochrana kryty nebo přepážkami

NAVRHL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ing. Jaromír Hašl PROJEKCE ELEKTRO LIPOVÁ 71, 751 14 IČO: 42773750
ing. Jaromír HAŠL	ing. Jaromír HAŠL	
INVESTOR:	ČEPRO a.s. PRAHA-OS Šlapanov	FORMÁT 1A3
NÁZEV STAVBY:	Instalace 2 ks servopohonů na potrubí BA91, BA95 obj. 226 a integrace do ASŘ, č. inv. zakázky 390084	DATUM 11/2013
Elektroinstalace		MĚŘÍTKO 1:50
		STUPEŇ DPS
NÁZEV VÝKRESU	Rozvodna a strojovna 226	01-13-06-226-GE-001