



Napěťová soustava:  
3 NPE, 50 Hz, 400V/TN-S

Ochrana před ND neživých dle ČSN 332000-4-41 ed.2:  
– samočinným odpojením od zdroje  
– doplňujícím pospojováním

Ochrana před ND živých dle ČSN 332000-4-41 ed.2:  
– ochrana izolací živých částí  
– ochrana kryty nebo přepážkami

V prostoru venkovní kabelové trasy nejsou instalována e. zařízení,  
s nebezpečným vlivem na stanovené prostředí

kabelová trasa ve stávajícím žlabu MARS na potrubní trase,  
kabely připolozit ke stáv. kabelu pro serva z bloku 238,

NAVRHL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ing. Jaromír Hašl PROJEKCE ELEKTRO LIPOVÁ 71, 751 14 IČO: 42773750	
ing. Jaromír HAŠL	ing. Jaromír HAŠL		
INVESTOR:	ČEPRO a.s. PRAHA-OS Šlapanov	FORMÁT	A3
NÁZEV STAVBY:	Instalace 8 ks servopohonů ve skladovém bloku obj. 238 a integrace do ASŘ, č. inv. zakázky 390084	DATUM	11/2013
Elektroinstalace		MĚŘÍTKO	1:750
		STUPEŇ	DPS
NÁZEV VÝKRESU	Venkovní kabelová trasa	01-13-06-238-GE-002	