



TEXT POPISNÝCH ŠTÍTKŮ
 1. PORUCHA (HL1)
 2. CHOD (HL2)
 3. VYP (SB1)
 4. ZAP (SB2)
 5. RUČ-0-AUT (SA1)
 6. MS-P3703

NEVÝBUŠNÁ OVLADACÍ SKŘIŇ MS3703
 TYP : X23SA0
 KRYTÍ : EEx de IIC T6, IP65
 PŘÍVOD : CYKY-J 12x1.5
 VÝROBCE :
 (DODAVATEL): MANAG

Napětiové soustava:

1 NPE, 50 Hz, 230V/TN-S

Ochrana před ND neživých dle ČSN 332000-4-41:

- samočinným odpojením od zdroje
- doplňujícím pospojováním

Ochrana před ND živých dle ČSN 332000-4-41:

- ochrana izolací živých částí
- ochrana kryty nebo přepážkami

NAVRHL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ing. Jaromír Hašl
ing. Jaromír Hašl	ing. Jaromír Hašl	
INVESTOR:	ČEPRO a.s. PRAHA-OS Šlapanov	PROJEKCE ELEKTRO
NÁZEV STAVBY:	Přesun čerpadla z ČS obj. 226 do technologie ČS obj. 237 a integrace do AšR, č. inv. zakázky 380084	IPROVÁ 71, 751, 14 IDČ: 42773750
Elektroinstalace		FORMÁT A4
NAZEV VTKRESU	Ovládací skříň MS-P3703	DATUM 11/2013
		MĚŘITKO --
		STUPĚŇ DPS
		01-13-06-237-GE-003