

KONSTRUKCE HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU

LOKALITA : **Bělčice (okr. Strakonice)**

HLOUBKA VRTU : cca 50.0m

OZNAČENÍ VRTU : BL - 1

SOUPRAVA : Wirth B 2

Fe – 273 x PVC 160mm

VRTÁNO:

0.0 – 5.0m..... 280mm

5.0 – 50.0m 254 mm

VÝSTROJ: Fe-273mm x PVC 160 mm

PVC – plná cca 10.0– 20.0m a 40.0– 50.0m

PVC – perforace cca 20.0 – 40.0m

TĚSNĚNÍ :

0.0.- 15.0m.....těsnící bentonit

15.0 – 16.0m.....pískový přechod

16.0 – 50.0m.....obsyp 4/8 mm

ZHLAVÍ : přivařovací 273 mm

