

# ČEPRO,a.s.PRAHA obchodní středisko Roudnice n.L.

## PROTOKOL O STANOVENÍ PROSTŘEDÍ dle ČSN 33 2000-3 ČSN EN 60079-10 ČSN 33 2000-5-51 č.28/OS4/03

**Objekt: 161 Rozvodna u obj.231 ČEPRA,a.s.**

V Roudnici n.L.dne 3.6.2003

---

### 1.Složení komise:

Předseda: ing.Jiří Nalezínek

Členové : p.Jiří Zajíc  
p.Jaroslav Platil  
p. Oldřich Bednář  
p.Vladimír Kubizňák

### 2.Podklady pro klasifikaci prostor:

Prohlídka objektu odbornou komisí.Provozní a projektová dokumentace.Revizní zprávy zařízení instalovaných v prostorech.

- |                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| -ČSN 33 2000-3               | - Elektrotechnické předpisy:Elektrická zařízení.Stanovení základních charakteristik. |
| -ČSN 33 2000-7-701           | - Elektrické zařízení ve sprchách                                                    |
| -ČSN 65 0202                 | - Hořlavé kapaliny.Provozovna a sklady.                                              |
| -ČSN EN 600079-10<br>33 2320 | - Elektrické zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par           |

### 3. Popis technologického zařízení

Objekt je zděná budova,ve které je umístěna rozvodna pro obj.231.

### 4.Prostředí:

v celém prostoru rozvodny: základní

AA7,AB7,AD1,AE3,AF1,AG1,AH1,AK1,  
AL1,AM1,AQ3,BA4,BE1,CA1,CB1

## 5. Zdůvodnění:

Určení prostředí odpovídá výše uvedeným vnějším vlivům

předseda.....

komise .....

.....

.....

.....

.....