


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI
SO 401	1.PP – Odkalovací nádrže
SO 402	1.NP – Čerpací stanice

LEGENDA

- PŮVODNĚ SHZ A SCHZ, NYNÍ FHZ, FRHZ A RCHZ
- STÁVAJÍCÍ SPREJOVÁ HUBICE
- SPREJOVÁ HUBICE

"V souladu s §4,odst.3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. je navržené zařízení vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením. Dle §5,odst.4 uvedené vyhlášky je společnost PATROL group s.r.o. výrobcem vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení se všemi právními důsledky.Vyhláškou stanovené kontroly uvedeného zařízení provádí výrobce nebo jím prokazatelně proškolená osoba".

1	04/2014	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	Jiří Lessner	Ing. Jan Dosedla	František Pavlíček
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					
AKCE ČEPRO, a.s., STŘEDISKO TŘEMOŠNÁ ROZŠÍŘENÍ POŽÁRNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ					
ČÁST PĚNOVÉ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ (FHZ)			ZAKÁZKA 11422591		
VÝKRES SO 402 – Odkalovna			ČÍSLO VÝKRESU 11	VÝTISK	
INVESTOR ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 12/213, 170 04 PRAHA 7					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Dosedla		MĚŘÍTKO 1 : 30	REVIZE 1		
PROJEKTANT Jiří Lessner		FORMÁT 6A4			
KRESLIL Jiří Lessner		STUPEŇ DPS			