


–každé tlačítko bude podsvícené tak, aby informovalo o stavu. V případě zapnutí motoru bude svítit tlačítko "ZAPNUTO, v případě vypnutí motoru bude svítit tlačítko "VYPNUTO."

– ovládací skříň musí být jako celek do zóny Ex II 3GD, IP66




–každé tlačítko bude podsvícené tak, aby informovalo o stavu.

V případě zapnutí ventilátoru bude svítit

tlačítko "ZAPNUTO, v případě vypnutí ventilátoru bude svítit tlačítko "VYPNUTO."

– ovládací tlačítko musí být jako celek do zóny Ex II 3GD, IP66



DELNET S.r.o.
Novohradská 1660, 370 08 České Budějovice
tel.: +420 385349714, 385349715, fax: +420 385347517
e-mail: obchod@delnet.cz, web: www.delnet.cz

AUTORIZOVAL:	Radek Pelenka
	ZODP. PROJEKTANT:
	Radek Pelenka

MÍSTO STAVBY:	Čepro a.s., sklad Smyslov	PROJEKTANT:	Martin Kučačka
NAZEV STAVBY:	Oprava provozní el. instalace obj. 221	KRAJ:	Jihočeský

INVESTOR:	ČEPRO a.s. Dělnická 213, 170 04 Praha 7	STAV. ÚŘAD:	
		DATUM:	ČÍSLO:
		8/2014	14P036
PROJEKT:		STUPEŇ:	PARÉ:
		projekt	

Schémata ovládacích skříní	
-----------------------------------	--