



PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE PROJIT
S INVESTOREM KONKRÉTNÍ POZICI
V ROZVADĚČI, KDE DOJDE K ÚPRAVÁM !

Stávající kabeláže od ovládacích prvků
u bloku "231" připojit do systému ovládání.

úpravy rozvaděče RMS 221 -ovládání motoru M2 (studně "M")

KRYTÍ: IP 40/00
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN, stř 50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHR. PŘED NEBEZP. DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
ČSN 332000-4-41 ed.2 :
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTÍM, IZOLACÍ
ZVÝŠENÁ: PROUDOVÝMI CHRÁŇAČI

NÁZEV VÝKRESU: stávající rozvaděč RMS 221 - motor M2	LIST/LISTŮ: 1/1
------------------------------------------------------------	--------------------