

Název dokumentu	DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. <i>se sídlem Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or.12, PSČ 17004 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341</i>
Název zakázky	Výměna 4 ks rozvaděčových polí, sklad Šlapanov
Evid. č. zakázky	
Druh výběrového řízení	Zakázka malého rozsahu
Evid. č. zadavatele	009/15/OCN
Vyřizuje/naše značka	Lenka Hošková/OD-00...../OCN/15

V rámci výběrového řízení na nadepsanou zakázku na stavební práce, která je zadávána postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), Vám zasíláme **dodatečné informace č. 1** k zadávacím podmínkám k nadepsané zakázce.

Dotaz č. 1	Technická data motorů na jednotlivá pole
Odpověď č. 1	Do pole 2b jsou napojena tři čerpadla o výkonu 55 kW a 106 A Do pole 3b jsou napojena tři čerpadla o výkonu 37 kW a 70 A Do pole 2a jsou napojena tři čerpadla o výkonu 55 kW a 106 A Do pole 3b jsou napojena tři čerpadla o výkonu 55 kW a 106 A V příloze je foto štítků čerpadel.

Dotaz č. 2	Podle jakých norem provést vypínání středního vodiče N s ohledem na instalaci čerpadel v Ex prostředí – podle původních norem, nebo podle stávajících norem
Odpověď č. 2	Rekonstrukci provést dle platných norem s vypínáním středního vodiče N v prostředí Ex

Přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele www.softender.cz.

V Praze dne

S pozdravem

Lenka Hošková
Odbor centrálního nákupu