

Název dokumentu	DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. <i>se sídlem Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or.12, PSČ 17004 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341</i>
Název zakázky	Oprava rozvaděčů, sklad ČEPRO, a.s., Mstětice
Evid. č. zakázky	
Druh výběrového řízení	Zakázka malého rozsahu
Evid. č. zadavatele	042/15/OCN
Vyřizuje/naše značka	Lenka Hošková

V rámci výběrového řízení na nadepsanou zakázku na stavební práce, která je zadávána postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), Vám zasíláme **dodatečné informace č. 1** k zadávacím podmínkám k nadepsané zakázce.

Dotaz č. 1	Mohou být použity prvky (stykače, spouštěče, apod.) v ekonomické třídě? <i>Pozn.: Dle katalogů a technické specifikace se jedná o přístroje určené především pro domácí instalace. Dle vyjádření výrobce (např. Schneider) se jedná o přístroje výhradně určené pro domácí trh. Tyto přístroje mají nižší zkratovou odolnost a při zapůsobení zkratu i kratší životnost</i>
Odpověď č. 1	NEMOHOU, požadujeme standartní průmyslové provedení

Dotaz č. 2	V původních rozváděčích je pro ovládání motorů použit systém v kombinaci jištění – stykač - tepelná ochrana. <i>Může být použit systém pomoci kombinace motorový spouštěč – stykač?</i>
Odpověď č. 2	ANO může, motorový spouštěč-stykač je standartní řešení

Dotaz č. 3	Je požadavek na jištění ovládacích obvodů s vypínáním pólem N (vypínaná nula)? <i>Předpokládáme, že se jedná o ovládání spotřebičů v Zóně s nebezpečím výbuchu.</i>
Odpověď č. 3	ANO, napájíme elektro zařízení v ZÓNĚ =vypínání modrého vodiče

Dotaz č. 4	Může být provedení rozváděče bez směrového značení? <i>Jedná se o označení jednotlivých vodičů návléčkami s určením zapojení druhé strany vodiče. U stávajících nově vyrobených rozváděčových vložek jsme je nezaznamenali. Jedná se jak o značení mezi přístroji uvnitř vložky, tak o označení vývodů směrem do provozu.</i>
Odpověď č. 4	ANO může, v rámci vložky rozvaděče nemusí být vodiče značeny, stačí vývody

V Praze dne 10. 3. 2015

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI