

vstup rozvodna

±0,0m vstup do rozvodny

-0,5m

4000

2800

293 (ROZVODNA NN)

5x kabelová chránka KOPIDUR K0 09160 B5
tloušťka cca 1-1,5m pod r.t.

právní manipulační uzel

±0,0m

-0,8m rostlý terén

1000

-1,8m

místnost 9

2400



2200

-4,2m

-4,5m

5x průřez stěnou

POZN: hloubky jsou pouze orientační

Stavba : č. 293/232				Zakázkové číslo I141150026		=NORMÁLNÍ		+KABELY	
Měřítko 1:150				Číslo výkresu 2-EL15023-16		Investor 		ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12 170 04, Praha 7	
				Datum 30.04.2015		Název zakázky			
				Kreslil Bc. Seifert J.		Rekonstrukce elektroinstalace			
				Kontrola Poživil M.		objektu 232 ve skladu Hněvče			
				Schválil Ing. Kytýř J.					
				Tisk 30.04.2015					
						Název výkresu		Str. 001	
						Situční schéma světleného rozvodu a kabelových tras		Sum: 2	
						NORMÁLNÍ OSVĚTLENÍ			
Č.	Datum	Kreslil	Kontroloval	Schválil					