

Název dokumentu	DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. <i>se sídlem Praha 7, Dělnická č.p. 213, č.or.12, PSČ 17004</i> <i>IC: 60193531</i> <i>zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341</i>
Název zakázky	Úpravy elektroinstalace obj. 233 - sklad Smyslov
Evid. č. zakázky	
Druh výběrového řízení	zakázka malého rozsahu
Evid. č. zadavatele	047/16/OCN
Vyřizuje/naše značka	Lenka Hošková

V rámci shora uvedeného výběrového řízení zadavatel poskytuje dodatečnou informaci č. 1 k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky na služby:

Dotaz č. 1	Jaká bude délka tyče plovákového spínače? Jak velká bude nastavená minimální a maximální výška hladiny? (nutno zadat při dodávce plovákového spínače)
Odpověď č. 1	Hloubka jímky v šachtách je 300cm. Délku tyče zvolit tak, aby plovák umožňoval pracovní nastavení sepnutí a vypnutí při překročení hladiny vody v jímce pod 10cm nad 250cm. Aktuální na stavení plovákového snímače bude při překročení hladiny v šachtě nad 200cm a vypnutí čerpadla pod 10cm.

V Praze dne 25.2.2016

S pozdravem

Lenka Hošková
Odbor centrálního nákupu
ČEPRO, a.s.