

název dokumentu:	VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531 sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
název zakázky:	Nákup přenosného kalového ponorného čerpadla do Ex.
evid. č. zakázky:	050A / 16 / OCN

I. PŘEDMĚT POPTÁVKY

Společnost ČEPRO, a.s., jako zadavatel této zakázky malého rozsahu v rámci poptávkového řízení poptává dodávku, včetně dopravy, ponorného kalového čerpadla pro svůj provoz na skladě PHM v Cerekvici nad Bystřicí, kraj Královéhradecký.

II. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU POPTÁVKY

Přenosné ponorné kalové čerpadlo do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 1. s benzínem automobilovým (hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti, benzínu automobilového dle ČSN EN 228 a obecně složek benzínu automobilového a bezvodého lihu) v souladu s nařízením vlády č. 23/2003 Sb. splňující následnou technickou specifikaci:

- prostředí: čerpací stanice a sklad PHL, prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna 1 (štitkové označení například Ex II 2G Ex d IIB T4)
- médium: voda s kaly ropných produktů (benzín automobilový dle ČSN EN 228 a obecně složek benzínu automobilového a bezvodého lihu, nafta motorová), bahna a pevných částic do cca 40mm s jmenovitým průměrem sacího hrdla 50mm případně větším
- napájení: 3x 400V, 50 Hz
- krytí: IP68, tepelná ochrana
- těsnění: VITON (odolné ropným produktům)
- kabeláž: Teflon (odolná ropným produktům), délka 20 m, s koncovkou 32A v Ex provedení
- výtlačná výška: min. 15 m
- výkon: od 15 m³/hod. při deklarované min. výtlačné výšce
- příkon: max. cca 2 kW
- hmotnost: cca 40 kg., max. do 50 kg

Příslušenství: Výtlačné koleno k čerpadlu se zpětnou klapkou a adaptér PN10, na jedné straně proti přírubě k dodanému čerpadlu a na straně druhé vývod na bajonet pro hadici 2"

Součástí plnění dodavatele je (tj. v ceně plnění je zahrnuto):

a) Předání zadavateli veškerých návodů, manuálů, uživatelské příručky v českém jazyce a požadované technické dokumentace podle seznamu níže.

b) Proškolení obsluhy způsobilou osobou – technikem dodavatele s vyhotovením zápisu.

c) Zajištění záručního servisu v souladu s podmínkami uvedenými v kupní smlouvě a dle § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, po dobu minimálně 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu v místě plnění.

III. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky zhotovitelů budou vyhodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídková cena při splnění požadavků v bodě II. této Výzvy.

- IV. DODACÍ LHŮTA :** cca 4 - 5 týdnů nebo dle nabídky dodavatele
- V. MÍSTO DODÁNÍ :** sklad PHM ČEPRO, a.s. Cerekvice nad Bystřicí, GPS : 50°19'20.617"N, 15°44'14.650"E
- VI. POŽADOVANÁ ZÁRUČNÍ LHŮTA :** 24 měsíců od data dodání
- VII. TECHNICKÁ DOKUMENTACE**
- katalogové listy
 - vyplněné technické údajové listy (datasheet)
 - technický výkres včetně rozpisu položek sestavy (kusovník) včetně specifikace materiálu
 - seznam doporučených náhradních dílů
 - provozní předpisy, návod k použití
 - dokumentace pro potřeby údržby (dle ČSN EN 13460)
 - záruční listy
 - ES prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 23/2003 Sb.

VI. MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka bude podána písemně v elektronické verzi prostřednictvím elektronického nástroje. Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://www.softender.cz/home/profil/992824> a bude označena názvem zakázky „Nákup přenosného kalového ponorného čerpadla do Ex.“ a evid. č. 050A / 16 / OCN.

Nabídka musí být dodavatelem podána ve lhůtě nejpozději do **19. 2. 2016 do 11 hodin.**

V Praze dne: **15. 2. 2016**

P. Ševčík

Odbor centrálního nákupu ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12,

170 00 Praha 7