

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	Servis nádrží s laminátovou výstelkou
Ev. č. zakázky	Z2019-002069
Druh ZŘ	Nadlimitní otevřené řízení
Ev. č. zadavatele	418/18/OCN
Vyřizuje/naše značka	Olga Kolářová

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 21. 2. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel v zákonem stanovené lhůtě následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Dovoľujeme si Vás požiadať :

o súhlas s predkladaním ponuky a všetkej dokumentácie v slovenskom jazyku (bod 2.9, 6.5 a ďalších bodov; (zadávacia dokumentácia v bode 6.5 umožňuje použitie slovenského jazyka pre predkladanie dokladov a ponuky)

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Dle § 45 zákona č. 134/2016 Sb lze doklady i nabídku předložit ve slovenském jazyce.

Dotaz č. 2:

Dovoľujeme si Vás požiadať :

o akceptovanie certifikátov a noriem aj podľa STN-EN;

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje certifikáty a normy i podle STN-EN.

Dotaz č. 3:

Dovoľujeme si Vás požiadať:

o vylúčenie požiadavky poistenia ekologickej škody vo výške 10 mil. Kč vzhľadom na to, že charakter našich prác akúto škodu vylučuje ;

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel na základě zvážení požadavku dodavatele upravuje v návrhu rámcové dohody o dílo čl. 12. bod 12. 1. a to tak, že ruší požadavek na pojištění zhotovitele pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč.

Bod 12. 1. nově zní:

Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 10 000 000,- Kč.

Dotaz č. 4:

V zmysle bodu 2.6.4 požaduje zadávateľ zabezpečiť záručný servis 24 mesiacov po odovzdaní diela. Táto požiadavka sa premietne do jednotkových realizačných cien.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje zajištění záručního servisu dle podmínek uvedených v návrhu rámcové dohody, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje záruku na dílo v délce 24 měsíců.

Dotaz č. 5:

Tým, že prevádzkovateľ nesúhlasí s temperovaním nádrží, čo vyžaduje aplikácia laminovania v zimnom období, nie je možná kontinuálna celoročná realizácia prác v nádržiach.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Zadavatel akceptuje pracovní období na opravy uvnitř nádrží od března do listopadu.

Zadavatel s ohledem na povahu změny zadávací dokumentace **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 3. 2019.**

V Praze dne 22. 2. 2019

Olga Kolářová
Odbor centrálního nákupu